

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-9

RPU: 749061202235 Cuenta: 72DK17V018030940
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.813KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / AV HIERRO FTE BODE POLIETILENO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
70W	10	700	0.7	0	0.7	8.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	16	1600	1.6		1.825	21.9
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	16	1600	1.6		1.825	21.9

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de diciembre de 2019

POR LA CFE
REALIZO CENSO

ING. CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL