

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 748091082696 Cuenta: 72DK17P017060910
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.938KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ANACLETO CANABAL 4TA SECCION

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
AHORRADORAS						
65W	2	130	0.13	0	0.13	1.56
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
42W	25	1050	1.05	0	1.05	12.6
70W	4	280	0.28	0	0.28	3.36
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
Subtotal	51	3560	3.56		4.085	49.02
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	51	3560	3.56		4.085	49.02

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REA

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Va Pa

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Va So

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL