

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749991001337 Cuenta: 72DK17P017060980
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.532KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / RIA LAZARA CARDENAS 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
AHORRADORAS						
65W	2	130	0.13	0	0.13	1.56
INDUCCION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
42W	25	1050	1.05	0	1.05	12.6
70W	9	630	0.63	0	0.63	7.56
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	48	4800	4.8	25	6	72
Subtotal	93	7510	7.51		8.935	107.22
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	93	7510	7.51		8.935	107.22

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Va Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Va Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL