

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-6

RPU: 742110990193 Cuenta: 72DK17W060051101
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.938KW
Poblacion/No. Secc: ROVIROSA / CARRET VHSA FRONTERA PTE PEAT

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	4	1000	1	25	1.25	15
INDUCCION						
100W	3	300	0.3	25	0.375	4.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	45	4500	4.5	25	5.625	67.5
Subtotal	52	5800	5.8		7.25	87
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	52	5800	5.8		7.25	87

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 3 de enero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

FERNANDO RUBIO EL GUERRA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL