

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-14

RPU: 726940402566 Cuenta: 72DK17P017060280
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.125KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COL FRACC JARDINES DEL SUR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
LEDS						
42W	5	210	0.21	0	0.21	2.52
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	16	2400	2.4	25	3	36
Subtotal	22	2710	2.71		3.335	40.02
Subtotal Lamparas 24 Hrs	0	0	0		0	0
TOTAL	22	2710	2.71		3.335	40.02

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REPRESENTANTE
CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo Bo

LIC. JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL