

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-14

RPU: 742911001132 Cuenta: 72DK17W210050300
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.750KW
Poblacion/No. Secc: ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIN / R A ACACHAPAN Y COL 2DA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	5	1250	1.25	25	1.5625	18.75
AHORRADORAS						
65W	1	65	0.065	0	0.065	0.78
INDUCCION						
100W	39	3900	3.9	25	4.875	58.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	85	8500	8.5	25	10.625	127.5
Subtotal	130	13715	13.715		17.1275	205.53
Subtotal Lámparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	130	13715	13.715		17.1275	205.53

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 3 de enero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

FERNANDO RUBICEL SUAREZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL MONTAJE Y
REALIZACION

ING. RICARDO DE LA LOPEZ
V.B.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL