

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLUCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-64

RPU: 726991102681 Cuenta: 72DK17A015000570
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COLONIA MAYITO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	27	4050	4.05	25	5.0625	60.75
LEDS						
42W	36	1512	1.512	0	1.512	18.144
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	11	1650	1.65	25	2.0625	24.75
Subtotal	74	7212	7.212		8.637	103.644
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	74	7212	7.212		8.637	103.644

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 14 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GONZALEZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL