

Convenio:DK17W-13

RPU: 742911001124 Cuenta: 72DK17W230050200
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.344KW
Poblacion/No. Secc: ACACHAPAN Y COLMENA 4TA SECCIO / R A ACACHAPAN Y COL 4TA ALUMB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	13	1300	1.3	25	1.625	19.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	29	2900	2.9	25	3.625	43.5
Subtotal	42	4200	4.2		5.25	63
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	42	4200	4.2		5.25	63

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

7 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL