

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-22

RPU: 742981200451 Cuenta: 72DK17W498050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.813KW
Poblacion/No. Secc: JOLOCHERO / R A JOLOCHERO ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	129	12900	12.9	25	16.125	193.5
Subtotal	132	13350	13.35		16.6875	200.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	132	13350	13.35		16.6875	200.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

C. NICOLAS ALEJANDRO MARIN  
REPRESENTANTE LEGAL