

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-55

RPU: 726100803420 Cuenta: 72DK17A015000440
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 24.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / SECTOR ARMENIA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	104	4368	4.368	0	4.368	52.416
100W	10	1000	1	0	1	12
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
Subtotal	116	5668	5.668		5.743	68.916
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	116	5668	5.668		5.743	68.916

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

4 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vº Bº

DANIEL DELGADO DEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vº Bº

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL