

Convenio:DK17P-3

RPU: 726030805357 Cuenta: 72DK17P017060110
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior: 0.375KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PARQUE EDUARDO ALDAY CERRADA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	2	300	0.3		0.375	4.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	2	300	0.3		0.375	4.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bu

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bu

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL