

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-6

RPU: 726940402582 Cuenta: 72DK17P017060430
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 28.375KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / FRACC INFONAVIT ATASTA FRACC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	11	2750	2.75	25	3.4375	41.25
INDUCCION						
150W	101	15150	15.15	25	18.9375	227.25
LEDS						
42W	99	4158	4.158	0	4.158	49.896
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	31	4650	4.65	25	5.8125	69.75
Subtotal	242	26708	26.708		32.3455	388.146
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	242	26708	26.708		32.3455	388.146

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL