

Convenio: DK17A-86

RPU: 726100803471 Cuenta: 72DK17A015000470

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 10.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / SECTOR CEDRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	1	70	0.07	25	0.0875	1.05
INDUCCION						
150W	13	1950	1.95	25	2.4375	29.25
LEDS						
100W	2	200	0.2	0	0.2	2.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	37	5550	5.55	25	6.9375	83.25
Subtotal	53	7770	7.77		9.6625	115.95
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	53	7770	7.77		9.6625	115.95

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

22 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE BERNANDEZ LARA

Vo.Bo.

DANIEL DEL CARMO CERERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. GOBIERNO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL