

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 749941000721 Cuenta: 72DK17A015001400

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.000KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB R A LA PALMA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	19	1900	1.9	25	2.375	28.5
LEDs						
70W	1	70	0.07	0	0.07	0.84
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	88	8800	8.8	25	11	132
Subtotal	110	11270	11.27		14.07	168.84
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	110	11270	11.27		14.07	168.84

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

DANIEL DEL ROSARIO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL FINANCIAMIENTO  
REALIZADO CENSO

ING RICARDO DECELOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL