

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio: DK17A-99

RPU: 726001201671 Cuenta: 72DK17A016010370
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PASEO LA SIERRA ESQ CALLE 3

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
LEDS						
100W	3	300	0.3	0	0.3	3.6
Subtotal	6	750	0.75		0.8625	10.35
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	6	750	0.75		0.8625	10.35

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo

DANIEL BELGARDI GEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL