

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-31

RPU: 726940402761 Cuenta: 72DK17A015000150
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 42.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL AGUILA INC PANTEON CENTRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	7	1225	1.225	25	1.53125	18.375
400W	6	2400	2.4	25	3	36
1000W	1	1000	1	25	1.25	15
INDUCCION						
150W	4	600	0.6	25	0.75	9
LEDS						
42W	202	8484	8.484	0	8.484	101.808
70W	1	70	0.07	0	0.07	0.84
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	15	2250	2.25	25	2.8125	33.75
Subtotal	236	16029	16.029		17.89775	214.773
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	236	16029	16.029		17.89775	214.773

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.B.

DANIEL DEL GADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO BECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL