

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 726940402825 Cuenta: 72DK17V018030130

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 22.644KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / COLONIA PINO SUAREZ

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
INDUCCION						
150W	41	6150	6.15	25	7.6875	92.25
LEDS						
42W	64	2688	2.688	0	2.688	32.256
60W	81	4860	4.86	0	4.86	58.32
VAPOR DE MERCURIO						
150W	8	1200	1.2	25	1.5	18
Subtotal	195	14998	14.998		16.8605	202.326
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	195	14998	14.998		16.8605	202.326

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL