

1614



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-36

RPU: 726940903247 Cuenta: 72DK17A015000770
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 9.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / INFONAVIT PARRILLA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	2	500	0.5	25	0.625	7.5
INDUCCION						
100W	1	100	0.1	25	0.125	1.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	52	5200	5.2	25	6.5	78
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
Subtotal	58	6250	6.25		7.8125	93.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	58	6250	6.25		7.8125	93.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

9 de enero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO REFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE GLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL