

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749991100165 Cuenta: 72DK17P017060940
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.250KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB GONZALEZ 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
AHORRADORAS						
65W	4	260	0.26	0	0.26	3.12
INDUCCION						
100W	24	2400	2.4	25	3	36
LEDS						
42W	32	1344	1.344	0	1.344	16.128
70W	1	70	0.07	0	0.07	0.84
100W	4	400	0.4	0	0.4	4.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	26	2600	2.6	25	3.25	39
Subtotal	92	7324	7.324		8.6365	103.638
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	92	7324	7.324		8.6365	103.638

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLA
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL