

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio.DK17A-89

RPU: 726100804442 Cuenta: 72DK17A015001290
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / R A SABANAS NUEVAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
LEDS						
70W	1	70	0.07	0	0.07	0.84
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	13	1300	1.3	25	1.625	19.5
Subtotal	16	1570	1.57		1.945	23.34
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	16	1570	1.57		1.945	23.34

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A 22 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE MARTINEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL GARCIA CORDERO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL