

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17V-53

RPU: 726991103164 Cuenta: 72DK17V018030270
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.344KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / COLONIA CARRIZAL

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
LEDS						
42W	70	2940	2.94	0	2.94	35.28
100W	9	900	0.9	0	0.9	10.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	8	1200	1.2	25	1.5	18
Subtotal	90	5490	5.49		5.9025	70.83
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	90	5490	5.49		5.9025	70.83

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL