



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-57

RPU: 749991100190 Cuenta: 72DK17P017060640

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 34.534KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BUENA VISTA 2DA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	6	2400	2.4	25	3	36
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
LEDS						
70W	131	9170	9.17	0	9.17	110.04
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	9	900	0.9	25	1.125	13.5
Subtotal	148	12670	12.67		13.545	162.54
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	148	12670	12.67		13.545	162.54

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

4 de febrero de 2020

POR LA CFE
REVISOR CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZADOR CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL