

**DIVISION SURESTE**

**ZONA VILLAHERMOSA**

**DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO**

Convenio:DK17V-21

RPU: 749941000682 Cuenta: 72DK17V831000030
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 16.469KW
Poblacion/No. Secc: E ZAPATA CENTRO / ALUMB PUB EMILIANO ZAPATA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	6	420	0.42	25	0.525	6.3
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
150W	9	1350	1.35	25	1.6875	20.25
LEDS						
70W	15	1050	1.05	0	1.05	12.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	93	13950	13.95	25	17.4375	209.25
Subtotal	124	17170	17.17		21.2	254.4
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	124	17170	17.17		21.2	254.4

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

MARCELA MARIA YEDRA PRATS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL