

Convenio:DK17P-31

| |
|---|
| RPU: 749991001434 Cuenta: 72DK17P017060860 |
| Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.063KW |
| Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB IXTACOMITAN 3RA SECC |

| DESCRIPCION | CANTIDAD LAMPARAS | TOTAL(W) | SUBTOTAL (KW) | EQUIPO AUX(n%) | POTENCIA TOTAL(KW) | CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS) |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------------|--|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | | |
| 400W | 1 | 400 | 0.4 | 25 | 0.5 | 6 |
| INDUCCION | | | | | | |
| 100W | 4 | 400 | 0.4 | 25 | 0.5 | 6 |
| LEDs | | | | | | |
| 60W | 19 | 1140 | 1.14 | 0 | 1.14 | 13.68 |
| VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION | | | | | | |
| 100W | 31 | 3100 | 3.1 | 25 | 3.875 | 46.5 |
| Subtotal | 55 | 5040 | 5.04 | | 6.015 | 72.18 |
| Subtotal Lamparas 24 Hrs. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 5040 | 5.04 | | 6.015 | 72.18 |

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LAF
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL