

Convenio:DK17V-14

RPU: 749101131964 Cuenta: 72DK17V018030660
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / R A 21 DE MARZO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
Subtotal	6	600	0.6		0.75	9
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	6	600	0.6		0.75	9

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de diciembre de 2019

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo Bo

MARCELA MARIA YEDRA PRATS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL