

Convenio:DK17A-99

RPU: 749941000691 Cuenta: 72DK17A015001440
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 21.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUMB PUB LA CRUZ DEL BAJIO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	39	3900	3.9	25	4.875	58.5
LEDs						
70W	15	1050	1.05	0	1.05	12.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	88	8800	8.8	25	11	132
Subtotal	142	13750	13.75		16.925	203.1
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	142	13750	13.75		16.925	203.1

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION: CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS FERRAS GONZALEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GONZALEZ
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL