

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-98

RPU: 749991100262 Cuenta: 72DK17A015001300
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 4.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / ALUM P CORONEL TRACONIS 2DA SE

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	29	2900	2.9	25	3.625	43.5
Subtotal	29	2900	2.9		3.625	43.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	29	2900	2.9		3.625	43.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL