

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO



Convenio:DK17V-53



RPU: 726991102915 Cuenta: 72DK17V018030150
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 17.688KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO,TAB / COLONIA BONANZA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	6	1050	1.05	25	1.3125	15.75
400W	4	1600	1.6	25	2	24
LEDS						
42W	11	462	0.462	0	0.462	5.544
60W	53	3180	3.18	0	3.18	38.16
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
Subtotal	79	7042	7.042		7.892	94.704
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	79	7042	7.042		7.892	94.704

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO  
  
CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.  
  
MARCELA MARIA YEDRA PRATS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL HABITAJAMIENTO  
REALIZO CENSO  
  
INS RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.  
  
LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL