

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-56

RPU: 726090890248 Cuenta: 72DK17A015001210
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 10.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / CARR VHSA TEAPA KM 15 500

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	3	450	0.45	25	0.5625	6.75
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	52	7800	7.8	25	9.75	117
Subtotal	55	8250	8.25		10.3125	123.75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	55	8250	8.25		10.3125	123.75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bp.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDANTAMENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bp.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL