

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-25

RPU: 726100804272 Cuenta: 72DK17A015000430
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / AQUILES C MAR ESQ RIO USUMACIN

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
200W	5	1000	1	25	1.25	15
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
Subtotal	6	1150	1.15		1.4375	17.25
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	6	1150	1.15		1.4375	17.25

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 8 de enero de 2020

POR LA COMISION  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL M. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL