

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-19

RPU: 742911001183 Cuenta: 72DK17W488050100

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.469KW

Poblacion/No. Secc: MIRAMAR / R A MIRAMAR ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	1	250	0.25	25	0.3125	3.75
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
100W	18	1800	1.8	25	2.25	27
LEDS						
70W	7	490	0.49	0	0.49	5.88
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	24	2400	2.4	25	3	36
Subtotal	51	5340	5.34		6.5525	78.63
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	51	5340	5.34		6.5525	78.63

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZADO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

FERNANDO RUBEN SUAREZ

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZADO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL