

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-55

RPU: 726100400562 Cuenta: 72DK17A015000240
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 20.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL VICENTE G Y FRACC CONALEP

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	3	750	0.75	25	0.9375	11.25
INDUCCION						
150W	23	3450	3.45	25	4.3125	51.75
LEDS						
42W	3	126	0.126	0	0.126	1.512
70W	4	280	0.28	0	0.28	3.36
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	94	14100	14.1	25	17.625	211.5
Subtotal	127	18706	18.706		23.281	279.372
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	127	18706	18.706		23.281	279.372

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

3 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO GERRERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL