

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-99

RPU: 726090792254 Cuenta: 72DK17A015001170
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / FRACC POLICIA Y TRANSITO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	22	3300	3.3	25	4.125	49.5
LEDS						
100W	14	1400	1.4	0	1.4	16.8
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	12	1800	1.8	25	2.25	27
Subtotal	48	6500	6.5		7.775	93.3
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	48	6500	6.5		7.775	93.3

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Va Bo.

DANIEL DEL GADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DESLE LOPEZ

Va Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL