

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-79

RPU: 726991102095 Cuenta: 72DK17A015000320
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / SECTOR COQUITOS GAVIOTAS SUR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	4	280	0.28	25	0.35	4.2
INDUCCION						
150W	1	150	0.15	25	0.1875	2.25
LEDS						
60W	50	3000	3	0	3	36
100W	16	1600	1.6	0	1.6	19.2
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
Subtotal	73	5330	5.33		5.5125	66.15
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	73	5330	5.33		5.5125	66.15

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.B.

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE LA LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL