



CFE
Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-6

RPU: 726030807813 Cuenta: 72DK17P017061050

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 0.594KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / PARQUE FRACC LOMAS DEL DORADO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	1	175	0.175	25	0.21875	2.625
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
Subtotal	3	475	0.475		0.59375	7.125
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	3	475	0.475		0.59375	7.125

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

21 de diciembre de 2019

POR LA CFE
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL