

23/3



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO 1

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-56

RPU: 748120210801 Cuenta: 72DK17P017061080
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 2.594KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COL PLUTARCO ELIAS CALLES

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	16	2400	2.4	25	3	36
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
Subtotal	20	2800	2.8		3.5	42
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	20	2800	2.8		3.5	42

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 21 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
VoBo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL MONTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
VoBo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL