

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 726991102753 Cuenta: 72DK17P017060340
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 18.032KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / COLONIA PUNTA BRAVA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
LEDS						
42W	88	3696	3.696	0	3.696	44.352
70W	2	140	0.14	0	0.14	1.68
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	17	2550	2.55	25	3.1875	38.25
Subtotal	107	6386	6.386		7.0235	84.282
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	107	6386	6.386		7.0235	84.282

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE
REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO

ING RICARDO DECLE LÓPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL