

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-94

RPU: 726071190391 Cuenta: 72DK17A015001220
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 7.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / CALLE ENRIQUETA ESQ ADELITA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	48	4800	4.8	25	6	72
Subtotal	50	5100	5.1		6.375	76.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	50	5100	5.1		6.375	76.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

27 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

DANIEL VARGAS CECERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL