

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-76

RPU: 726100803497 Cuenta: 72DK17A015000110
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 37.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / PARQUE LA BANDERA GAVIOTAS NOR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
175W	72	12600	12.6	25	15.75	189
250W	39	9750	9.75	25	12.1875	146.25
1000W	1	1000	1	25	1.25	15
AHORRADORAS						
65W	2	130	0.13	0	0.13	1.56
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	17	2550	2.55	25	3.1875	38.25
Subtotal	133	26330	26.33		32.88	394.56
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	133	26330	26.33		32.88	394.56

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION: CENTRO A

15 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA  
Vo.Bo.

DANIEL BELONCE CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL