

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-29

RPU: 749941000810 Cuenta: 72DK17P017061030
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.938KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB GUINEO 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	2	140	0.14	25	0.175	2.1
INDUCCION						
150W	32	4800	4.8	25	6	72
LEDS						
70W	10	700	0.7	0	0.7	8.4
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	43	4300	4.3	25	5.375	64.5
Subtotal	87	9940	9.94		12.25	147
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	87	9940	9.94		12.25	147

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

11 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vg.Bo

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOUTS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ
Vg.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL