

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749991100289 Cuenta: 72DK17P017060820
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 10.844KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUMB PUB BOQUERON 3RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
400W	1	400	0.4	25	0.5	6
INDUCCION						
100W	31	3100	3.1	25	3.875	46.5
LEDs						
42W	8	336	0.336	0	0.336	4.032
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	35	3500	3.5	25	4.375	52.5
Subtotal	75	7336	7.336		9.086	109.032
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	75	7336	7.336		9.086	109.032

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

5 de febrero de 2020

POR LA CFE

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER NUNEZ SOLIS

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL