

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-13

RPU: 726100400597 Cuenta: 72DK17A015000250
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 7.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COL ROBERTO MADRAZO

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	14	2100	2.1	25	2.625	31.5
Subtotal	14	2100	2.1		2.625	31.5
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	14	2100	2.1		2.625	31.5

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A

8 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUDAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL