

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-77

RPU: 726940903221 Cuenta: 72DK17A015000750
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / LOMAS DE ESQUIPULAS

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	2	200	0.2	25	0.25	3
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	38	3800	3.8	25	4.75	57
Subtotal	40	4000	4		5	60
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	40	4000	4		5	60

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 4 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CETERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL