

Convenio:DK17P-42

RPU: 726000104699 Cuenta: 72DK17P017020163
Tarifa: 5A Tension: Alta-Baja Carga Anterior : 6.563KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / SAUL ACOSTA DOMINGUEZ

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	10	2500	2.5	25	3.125	37.5
INDUCCION						
150W	6	900	0.9	25	1.125	13.5
LEDS						
60W	5	300	0.3	0	0.3	3.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	13	1950	1.95	25	2.4375	29.25
Subtotal	34	5650	5.65		6.9875	83.85
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	34	5650	5.65		6.9875	83.85

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 15 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL