

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-96

RPU: 726100803764 Cuenta: 72DK17A015001190
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 11.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / POPULAR MANUEL SILVA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
70W	4	280	0.28	25	0.35	4.2
175W	1	175	0.175	25	0.21875	2.625
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
100W	78	7800	7.8	0	7.8	93.6
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	5	500	0.5	25	0.625	7.5
Subtotal	90	9055	9.055		9.36875	112.425
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	90	9055	9.055		9.36875	112.425

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

27 de enero de 2020

POR LA CFE
REALIZO CENSO

GUADALUPE FERNANDEZ LARA
Vo.Bo

DANIEL DELGADO CEFERINO
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ
Vo.Bo

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL