

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-23

RPU: 726100803501 Cuenta: 72DK17A015000120
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 13.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / MULTI 81 SECTOR POPULAR

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
ADITIVOS METALICOS						
250W	9	2250	2.25	25	2.8125	33.75
400W	4	1600	1.6	25	2	24
INDUCCION						
150W	2	300	0.3	25	0.375	4.5
LEDS						
42W	63	2646	2.646	0	2.646	31.752
Subtotal	78	6796	6.796		7.8335	94.002
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	78	6796	6.796		7.8335	94.002

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor aprobado.

UBICACION : CENTRO A 8 de enero de 2020

POR LA CFE

REALIZO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEFERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL