

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17A-62

RPU: 726991102664 Cuenta: 72DK17A015000560
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 30.000KW
Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA CENTRO, TAB. / COLONIA NUEVA VILLAHERMOSA

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
150W	5	750	0.75	25	0.9375	11.25
LEDS						
42W	130	5460	5.46	0	5.46	65.52
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
150W	27	4050	4.05	25	5.0625	60.75
Subtotal	162	10260	10.26		11.46	137.52
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	162	10260	10.26		11.46	137.52

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 14 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

GUADALUPE HERNANDEZ LARA

Vo.Bo.

DANIEL DELGADO CEBERINO

AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECLE LOPEZ

Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL