

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-10

RPU: 742911001060 Cuenta: 72DK17W368050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 6.813KW
Poblacion/No. Secc: LA LOMA / R A LOMITAS ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	5	500	0.5	25	0.625	7.5
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	45	4500	4.5	25	5.625	67.5
Subtotal	50	5000	5		6.25	75
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	50	5000	5		6.25	75

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A

7 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
V.O.B.

FERNANDO RUBEN GURRIA SUAREZ  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DE CLE LOPEZ  
V.O.B.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL