

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17P-50

RPU: 749941000861 Cuenta: 72DK17P017060920

Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 14.594KW

Poblacion/No. Secc: VILLAHERMOSA / ALUM PUB GONZALEZ 1RA SECC

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	16	1600	1.6	25	2	24
LEDS						
42W	94	3948	3.948	0	3.948	47.376
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	4	400	0.4	25	0.5	6
Subtotal	114	5948	5.948		6.448	77.376
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	114	5948	5.948		6.448	77.376

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado

UBICACION : CENTRO A 5 de febrero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SOLIS  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING RICARDO DECLE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL