

DIVISION SURESTE

ZONA VILLAHERMOSA

DESGLOCE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CENTRO

Convenio:DK17W-25

RPU: 742981200493 Cuenta: 72DK17W060050100
Tarifa: 5A Tension: Baja-Baja Carga Anterior : 5.250KW
Poblacion/No. Secc: ROVIROSA / RANCH ROVIROSA ALUMB PUB

DESCRIPCION	CANTIDAD LAMPARAS	TOTAL(W)	SUBTOTAL (KW)	EQUIPO AUX(n%)	POTENCIA TOTAL(KW)	CONSUMO PROM DIARIO (POTENCIA * 12HRS)
INDUCCION						
100W	17	1700	1.7	25	2.125	25.5
LEDS						
70W	6	420	0.42	0	0.42	5.04
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION						
100W	23	2300	2.3	25	2.875	34.5
Subtotal	46	4420	4.42		5.42	65.04
Subtotal Lamparas 24 Hrs.	0	0	0		0	0
TOTAL	46	4420	4.42		5.42	65.04

NOTA: Cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25% se multiplicara por el valor comprobado.

UBICACION : CENTRO A 3 de enero de 2020

POR LA CFE  
REALIZO CENSO

CARLOS JESUS GOMEZ DIAZ  
Vo.Bo.

FERNANDO RUBICEL GURRIA SUAREZ  
AGENTE COMERCIAL DE LA ZONA VILLAHERMOSA

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
REALIZO CENSO

ING. RICARDO DECELE LOPEZ  
Vo.Bo.

LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL